

## RESPOSTA - ESCLARECIMENTO

Objeto: Processo nº 4123/2021 – Edital Tomada de Preços nº 03/2021.

Ref. Esclarecimento de edital – Soccer Grass Assessoria e Empreendimentos Esportivos Ltda.

Trata-se de esclarecimento ao edital 03.2021. Passamos a elencar os questionamentos e ponderar a pertinência no presente processo.

### Questionamento nº 01

A Limpeza da camada vegetal existente (gramado natural) em toda a sua área de 6.800,00 m<sup>2</sup>, bem como a sua carga, transporte e bota-fora em local apropriado. Impossível prosseguir com a implantação da drenagem inferior e base, sem a remoção deste;


- 1 A limpeza da camada vegetal existente (gramado natural) em toda sua área de 6.800,00m<sup>2</sup>, bem como a sua carga, transporte e bota-fora em local apropriado. Impossível prosseguir com a implantação da drenagem interior e base sem a remoção deste.

Conforme projeto e orçamento é previsto os serviços preliminares, dos itens 1.2.1.3 ao item 1.2.1.8, que viabilizam a implantação da drenagem e base, não sendo necessário remoção prévia da camada vegetal existente.

### Questionamento nº 02

O Levantamento planialtimétrico e terraplanagem geral do terreno com corte e/ou aterro e compactação, com carga, transporte e bota-fora de material. Imprescindível que serviços de terraplanagem sejam executados, para que o campo tenha o caimento mínimo de 1% para as laterais, para que ocorra a drenagem de forma adequada, evitando assim problemas como alagamento, pois apenas a espinha de peixe não é suficiente para absorver a demanda;

- 2 O levantamento planialtimétrico e terraplanagem geral do terreno com corte e/ou aterro e compactação com carga, transporte e bota-fora de material. Imprescindível que os serviços de terraplanagem sejam executados para que o campo tenha o caimento mínimo de 1% para as laterais, para que ocorra a drenagem de forma adequada, evitando assim problemas como



alagamento, pois apenas a espinha de peixe não é suficiente para absorver a demanda.

O projeto elaborado se adequa a realidade existente. Portanto a execução deverá seguir projeto e planilha orçamentária.

### Questionamento nº 03

Não podemos executar a base tipo BGS com bica corrida e pó de pedra no sistema de drenagem inferior tipo espinha de peixe, é necessária a base drenante emulsionada com **emulsão asfáltica ligante usinada a frio**, a exemplo a RR2c, que não foi notada na planilha.

- 3 Não podemos executar a base tipo BGS com bica corrida e pó de pedra no sistema de drenagem inferior tipo espinha de peixe, é necessária a base drenante emulsionada com emulsão asfáltica ligante usinada a frio, a exemplo a RR2c, que não foi notada na planilha.

O preparo da base para o sistema de drenagem deverá ser realizado conforme detalhado em projeto com os materiais contemplados na planilha orçamentária. Pois não há nenhum impedimento técnico para que a base não seja executada em brita graduada simples.

Diante do exposto, conclui-se que o edital está em conformidade com a complexidade da obra em questão, devendo a presente licitação seguir seu regular curso.

São Lourenço da Serra, 08 de outubro de 2021.



**Luiz Paulo de Lima**

Pregoeiro